

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Deklaracja nr 21/01/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zasuwa kołnierzowa z gumowanym klinem**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zasuwa kołnierzowa z gumowanym klinem z gwintem, nr katalogowy: AZ 010÷016
 - DN 50
 - DN 80, Fig 002, 4 otw.
 - DN 80, Fig 002, 8 otw.
 - DN 80, Fig. 111, 4 otw.
 - DN 80, Fig. 111, 8 otw.
 - DN 100, Fig 002
 - DN 150, Fig 002
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Armatura przeznaczona jest do instalacji wodociągowych nadziemnych i podziemnych wody pitnej. Służy do otwierania i zamykania przepływu.**
4. *Nazwa zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:*
**ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej mgr inż. Waldemar Anasiewicz,
Abramowice Kościelne 2,
20-388 LUBLIN**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**
6. Krajowa specyfikacja techniczna:
Polska norma wyrobu: **PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 1561:2012, PN-EN 1563:2012, PN-EN 1092-2:1999**. Atest higieniczny: **BK/W/0286/01/2018**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Charakterystyka | Właściwości użytkowe | Specyfikacja techniczna |
|------------------------------|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1.6 MPa | PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002 |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Farba proszkowa poliestrowo epoksydowa o grubości do 300 µm | Według specyfikacji producenta |
| Maksymalna temperatura pracy | t _{max} 40°C | Według specyfikacji producenta |
| DN średnica nominalna | DN 50, DN 80, DN 100, DN 150 | PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002 |
| Materiał korpusu zasowy | EN-GJS-500-7 lub EN-GJL-250 | PN-EN 1563:2012 lub PN-EN 1561:2012 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w punkcie 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

w Abramowicach Kościelnych, dnia 02.01.2019

(miejsce i data wydania)

ANWOD ZAKŁAD PRODUKCJI
ARMATURY WODOCIĄGOWEJ
mgr inż. Waldemar ANASIEWICZ
Abramowice Kościelne 2
20-388 Lublin tel. 81 75 98 398
tel./fax 81 75 98 368, NIP 713-000-05-97

(podpis)